



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.B.00381/22

Серия **RU** № **0359070**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хавле Индустриверке». Место нахождения: 399900, Россия, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, 1В. Адрес места осуществления деятельности: 399900, Россия, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, 1В. Номер государственной регистрации: 1074813000591. Номер телефона: +7(47475) 24-118. Адрес электронной почты: industriewerke@hawle.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хавле Индустриверке». Место нахождения: 399900, Россия, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, 1В. Адрес места осуществления деятельности: 399900, Россия, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, 1В. Номер государственной регистрации: 1074813000591. Номер телефона: +7(47475) 24-118. Адрес электронной почты: industriewerke@hawle.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Гидранты пожарные подземные DUO GOST (на рабочее давление 1,6 МПа, с внутренним диаметром корпуса DN 125 мм, с высотой корпуса от 500 мм. включ. до 5000 мм. включ. с шагом через каждые 250 мм), выпускаемые по ТУ 28.99.39-004-81156505-2022 «Гидрант пожарный подземный DUO GOST с расширенными характеристиками. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0740ЕАС от 08.07.2022 (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола сертификационных испытаний № 083-2022 от 08.08.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР 001/04.22-DUO GOST «Описание технических решений. Гидранты пожарные подземные DUO GOST» (раздел 3).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

16.08.2022

ПО

15.08.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)Житенко Иван Филиппович
(Ф.И.О.)